

财政综合大楼一层餐厅柜式空调机组出回风管更
换项目询价文件

采购单位：许昌市市投物业管理有限公司

二〇二六年四月

许昌市市投物业管理有限公司

关于财政综合大楼一层餐厅柜式空调机组出回风管更换项目询价文件

许昌市市投物业管理有限公司“财政综合大楼一层餐厅柜式空调机组出回风管更换项目”的潜在投标人应在《许昌市投资集团有限公司》网站公示公告栏获取询价文件，并于2026年4月22日8点30分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目概况

(一)项目名称：财政综合大楼一层餐厅柜式空调机组出回风管更换项目

(二)项目概况：本项目位于许昌市。

(三)服务期限：自签订合同之日起7个自然日内完成

(四)服务需求及要求：对财政综合大楼一层餐厅柜式空调机组出回风管更换详见项目需求。

(五)采购方式：询价。

(六)采购人：许昌市市投物业管理有限公司

(七)控制价：98786.26元(含税价，需开具增值税专用发票)，超出此报价的为无效投标。

二、投标人资格要求

(一)具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。**(提供承诺函或证明材料并加盖公章)**

(二)供应商必须具有独立承担民事责任的能力，并持有有效的营业执照，营业范围应包含中央空调、工业制冷设备安装及维修、通用设备修理或机电设备的维修及保养服务**(提供营业执照复印件并加盖公章，营业范围满足其中一项即可)**

(三)单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单

位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标。

（提供承诺函并加盖公章）

（四）供应商必须遵守国家相关法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。**（提供承诺函并加盖公章）**

供应商需通过①“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)首页“信息公示”下级模块查询企业的“失信被执行人”（自动跳转至中国执行信息公开网查询失信被执行人）、“重大税收违法失信主体”，②中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”记录的供应商，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商不得参与本次采购活动。**（提供网页截图或打印页并加盖公章，缺一不可）**

（六）供应商应承诺：若中标，按采购人要求提供增值税发票，中选后不分包与转包。**（提供承诺函并加盖公章）**

（七）本项目不接受联合体投标，实行资格后审。**（提供承诺函并加盖公章）**

三、开标有关要求

（一）时间：2026年4月22日9点00分(北京时间)。

（二）地点：黄河鲲鹏科创基地4楼开标室((本项目采用不见面开标，投标人无须到现场)。

（三）本次评标方法为“低价中标”，若出现2家或2家以上相同最低报价，需进行二次报价；当供应商不足三家的，该项目流标，已递交的响应文件不予退回。

（四）评标期间，投标人保持响应文件提供的联系方式畅通，评标小组随时可能对响应文件内容质询，投标人应及时进行答复(包括但不限于电子文档、电子邮件等)，因供应商响应不及时影响评标的，后果自负。

四、响应文件组成

响应文件应按照询价文件（响应文件格式）的内容要求、编排顺序和格式要求进行编制，响应文件要求装订成册并进行密封，密封处加盖公司公章，一式 3 份，未按要求打印包封的响应文件，采购人有权拒收；响应文件不按照附件要求提交资料或资料缺少，为无效投标；响应文件涉及提供资格审查证明、社保信息等截图或扫描件的，相关截图或扫描件必须清晰可见，否则将视为无效投标；投标人提供的响应文件等相关资料概不退还。

五、其他事宜

（一）询价公告发布方式：本次询价公告在许昌市投资集团有限公司网站 (<http://www.xcstzzgs.cn/>) 发布，公告期限为 3 个工作日。

（二）询价文件获取：询价文件请到许昌市投资集团有限公司网站 (<http://www.xcstzzgs.cn/>) 下载。

（三）资料提交方式及截止日期：现场递交或邮寄均可，截止时间：2026 年 4 月 22 日 8:30，邮寄方式按收到时间为准。超出此时间提交的响应文件视为废标。

（四）资料提交或邮寄地点：许昌市钧都路与莲城大道交叉口许昌市老年大学 1613 室。

（五）采购人不组织踏勘现场，投标人可自行组织。

（六）联系方式：崔先生 0374-2677251

许昌市市投物业管理有限公司

2026 年 4 月 16 日

附件：响应文件格式

(项目名称) 标段

响应文件

响应人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字或加盖姓名章）

一、报价一览表

单位：元（人民币）

项目名称	响应报价（含税）	服务期限	备注
财政综合大楼一层餐厅柜式空调机组出回风管更换项目	大写： 小写：	自签订合同之日起7个自然日内完成更换。	此报价包含投标人提供的服务人员工资、保险、交通等全部费用；

供应商名称：_____（全称）_____（公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期： 年 月 日

二、维修更换清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		餐厅风道拆除及新建			
1	030702007001	复合型风管	1. 名称:空调风管 (破坏性拆除) 2. 材质:玻镁风管 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 \leq 630mm 5. 类型:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	m ²	157.81
2	030702007002	复合型风管	1. 名称:空调风管 (破坏性拆除) 2. 材质:玻镁风管 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 \leq 1000mm 5. 类型:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	m ²	57.16
3	030703021004	静压箱	1. (破坏性拆除)原静压风箱 2. 规格型号:2800*1000*600 3. 类型:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	m ²	30.48
4	030703021005	静压箱	1. (破坏性拆除)原回风箱 2. 规格型号:2800*600*600 3. 类型:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	m ²	22.32
5	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. (破坏性拆除)出风口(散流器) 2. 规格型号:350*350 3. 类型:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	个	24
6	030703007048	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 回风口(保护性拆除) 2. 规格型号:2600*400 3. 类型:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	个	3
7	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:空调风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 \leq 450mm, 厚度 δ 1.0 5. 类型:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	m ²	83.12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
8	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:空调风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 \leq 1000mm, 厚度 δ 1.0 5. 类型:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	m ²	131.85
9	030702009002	弯头导流叶片	1. 名称:软接头 2. 材质:帆布 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件	m ²	13.2
10	030703021006	静压箱	1. 静压风箱 2. 规格:2800*1000*600 3. 材质:镀锌薄钢板 δ 1.0 4. 类型:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	m ²	30.48
11	030703021007	静压箱	1. 名称:回风箱 2. 规格:2800*600*600 3. 材质:镀锌薄钢板 δ 1.0 4. 类型:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	m ²	22.32
12	030703007046	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. ABS 出风口 (散流器) 2. 规格型号: 350*350 3. 类型:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	个	24
13	030703007047	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 回风口 (利旧) 2. 规格型号: 2600*400 3. 类型:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	个	3
14	031208003001	通风管道绝热	1. B1 级橡塑保温 2. 厚度: 厚度 40mm 3. 类型:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	m ³	7.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
15	030412001001	普通灯具	1. 名称:600*600 平板灯 (保护性拆除) 2. 类型:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	套	24
16	030412001002	普通灯具	1. 名称:600*600 平板灯 (利旧) 2. 类型:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	套	24
17	011302001001	吊顶天棚	1. 新做 600*600 铝扣板吊顶 2. 类型:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	m ²	7.2
18	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除铝扣板 2. 类型:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	m ²	71
19	011302001002	吊顶天棚	1. 铝扣板恢复利旧 2. 类型:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	m ²	63.8
20	010103002001	余方弃置	1. 垃圾清运 2. 运距: 自行考虑 3. 类型:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	m ³	25
21	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1
		分部小计			
		措施项目			
1	031301017007	脚手架搭拆		项	1

三、法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

本人系供应商名称的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方财政综合大楼一层餐厅柜式空调机组出回风管更换项目的响应报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证扫描件或图片，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

四、法定代表人（单位负责人）授权书

本人 法人姓名 系 供应商名称 的法定代表人（单位负责人），现委托 姓名 ， 职务 以我方的名义参加贵方 财政综合大楼一层餐厅柜式空调机组出回风管更换项目 的招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的响应文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：_____（全称）_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：_____（签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：_____

法定代表人（单位负责人）身份证（正面）	法定代表人（单位负责人）身份证（反面）
法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（正面）	法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（反面）

五、投标承诺函

_____（采购人名称）：

经研究，我方自愿参与贵方____年____月____日财政综合大楼一层餐厅柜式空调机组出回风管更换项目（项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

- 一、在投标有效期内撤销投标文件；
- 二、在投标文件中提供虚假材料；
- 三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；
- 四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；
- 五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

投标人名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

六、公司资料

- 1、营业执照副本复印件；
- 2、拟派该项目负责人证件（盖章）；
- 3、询价文件中供应商资格要求的资料；
- 4、供应商认为需要提供的其他文件，包括但不限于服务承诺、优惠承诺等内容。

（注：询价响应文件中提供的各种资料及证明文件复印件需加盖公章并清晰可见，不得缺少、伪造、涂改，否则有可能被询价小组视为无效资料，并按国家有关规定进行处理。）

八、其它资料（若有）

【除询价文件规定外，投标人认为需要提交的其它证明材料或资料加盖投标人单位公章后应在此项下提交，没有，可填无】